

Uniejów, dnia 24.09.2024 r.

Znak sprawy: GEOTERMIA.ZO-6 R /2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając zgodnie z rozdz. XII Informacje dodatkowe ust. 11 zapytania ofertowego znak GEOTERMIA.ZO-6 R /2024z dnia 18.09.2024 r. Zamawiający odpowiada na zadane pytanie.

Pytanie: Dzień dobry, w odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe na dostawę pompy cyrkulacyjnej Wilo typ IL 100/160-18,5/2.

Dostaliśmy odpowiedź od producenta, że nie produkują już pomp IL. Zamiennikiem są pompy Atmos GIGA-I

Włączeniu karta katalogowa pompy zamiennej – proszę o zapoznanie się czy wszystkie parametry odpowiadają Państwa wymaganiom projektowym.


Termin dostawy to około 5 tygodni.

Czy możemy złożyć ofertę cenową na tą pompę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na pompę zamienną o takich samych wymiarach gabarytowych i parametrach technicznych, jak typ i symbol pompy podany w Zapytaniu Ofertowym GEOTERMIA.ZO-6 R /2024. Obowiązek wykazania, iż oferowana pompa spełnia wymagania Zamawiającego spoczywa na wykonawcy.

W dniu 24.09.2024 r. Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert oraz wymaganego terminu dostawy.


GEOTERMIA UNIEJÓW
Im. Stanisława Otusa
Spółka z o. o.
ul. Kościełnicza 44; 99-210 Uniejów
tel. 828-12-57-768, REGON 730989997

PRZES ZARZADU

Beata Frontczak - Skrzypińska